NT 2 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

BESTELLNUMMER: 208810

Normtableau für WPL inkl. Regelgerät WPM (234727) und wenn nötig mit Erweiterungsregler WPE (234725).

Die nötigen Absicherungen für Wärmepumpe, eine Notheizung, Steuerung sowie Klemmen für Umwälzpumpen, Ventile und Fühler sind ebenfalls inklusive.

Die wichtigsten Merkmale

Vorverdrahtet für Anlagen mit Pufferspeicher, Hygienespeicher, Wassererwärmer, gemischter und ungemischter Heizkreis

NT 1 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestellnummer: 208808

NT 1 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestellnummer: 208809

NT 2 WPL-A 05.2-17.2 Plus/Trend HK + WPE
Bestellnummer: 208811

NT 3 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestellnummer: 208812

NT 4 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestellnummer: 208813

NT 5 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestellnummer: 208814

NT 6 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestellnummer: 208815

Typ	NT 1 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK	NT 1 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK	NT 2 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestell-Nr.	208808	208809	208810

Technische Daten

Absicherung	16 A A	16 A A	2 x 16 A
Breite	400 mm	400 mm	600 mm
Höhe	600 mm	600 mm	800 mm
Tiefe	150 mm	150 mm	260 mm

Typ	NT 2 WPL-A 05.2-17.2 Plus/ Trend HK + WPE	NT 3 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK	NT 4 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestell-Nr.	208811	208812	208813

Technische Daten

Absicherung	2 x 16 A	3 x 16 A	4 x 16 A
Breite	600 mm	600 mm	600 mm
Höhe	800 mm	800 mm	800 mm
Tiefe	260 mm	260 mm	260 mm

Typ	NT 5 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK	NT 6 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Bestell-Nr.	208814	208815

Technische Daten

Absicherung	5 x 16 A	6 x 16 A
Breite	600 mm	600 mm
Höhe	800 mm	800 mm
Tiefe	260 mm	260 mm

Für nicht lagergeführte Artikel beträgt die Lieferfrist min. 2 Wochen nach Bestellungseingang.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.