

WPL 24 A dB Set

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

RÉF. PRODUIT: 238963

Accessoires obligatoires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	234727	<u>WPM</u>	Gestionnaire de pompe à chaleur dans boîtier mural

Accessoires recommandés

Article	Réf. à commander	Type	Description
	232805	<u>HM Trend</u>	Module hydraulique
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway

Ballon d'eau chaude sanitaire

Article	Réf. à commander	Type	Description
	229981	<u>SBS 801 W</u>	Ballons combinés à production d'ECS instantanée
	203801	<u>HSBC 300 cool</u>	Tour hydraulique combinée



233510

HSBC 200

Tour hydraulique combinée

Ballon tampon

Article	Réf. à commander	Type	Description
---------	------------------	------	-------------



185458

SBP 200 E

Ballon tampon

Services

Article	Réf. à commander	Type	Description
---------	------------------	------	-------------



280372

MES WPL/WPF cascade

Mise en service WPL/WPF



315684

Module système FWS

Pompes à chaleur système module (PAC-système-module)



285449

MES WPL/WPF/WPE-I

Mise en service WPL/WPF

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un
professionnel agréé, qui vous aidera également pour
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du
réseau pour l'installation de l'appareil.