

FET

RÉGULATION ; GESTION DE L'ÉNERGIE

RÉF. PRODUIT: 234723

Commande ciblée, extension planifiée. Un concept de régulation entièrement nouveau est à la base du système gestionnaire de pompe à chaleur. Les nombreuses fonctions du module de base peuvent être élargies avec cette commande à distance. Le cœur du système est le gestionnaire de pompe à chaleur, qui contrôle de nombreuses fonctions grâce à son unité de commande intégrée. Il peut s'agir par exemple de la mise en cascade de deux pompes à chaleur ou de la régulation d'un circuit de chauffage direct et de deux circuits de chauffage mixtes. Une extension du module permet de contrôler quatre autres pompes à chaleur ainsi que deux autres circuits de chauffage mixtes. Chacun de ces cinq circuits de chauffage peut être régulé par une commande à distance. Cette commande à distance numérique permet l'entrée, l'affichage et la commande faciles des modes de refroidissement et de chauffage. L'appareil prend en compte le taux d'humidité relative, surveille la température du point de rosée et prévient ainsi activement toute formation de condensation.



Les principales caractéristiques

Commande à distance avec fonction thermostat pour la régulation de la pompe à chaleur

Commande simple et intuitive par molette tactile sur écran matriciel

Affichage de la température ambiante et de l'humidité de l'air

Réglage simple de la température de confort



Type	FET
Réf. à commander	234723

Caractéristiques techniques

Largeur	145 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	31 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.