

WS-4LC 3 Plus S

STATION DE TRANSFERT EAU SANITAIRE,
CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT

RÉF. PRODUIT: 205749

Accessoires recommandés

Article	Réf. à commander	Type	Description
	202571	<u>HKV-8</u>	Répartiteurs de circuit de chauffage
	202591	<u>WD-WS</u>	Isolation thermique
	202581	<u>ÜSV</u>	Soupape de décharge
	202555	<u>STB</u>	Limiteur de sécurité
	202554	<u>ZP-WS</u>	Circulateur eau potable
	202565	<u>MS-7</u>	Rail de montage
	202562	<u>GUK-B</u>	Caisson encastrable
	202558	<u>GAL-B 1</u>	Boîtier apparent
	202557	<u>GAK-B 1</u>	Caisson apparent

	205750	<u>HKU 4-L</u>	Circuit de chauffage direct pour le montage dans une station de transfert.
	239035	<u>Z10-RKL2</u>	Barrette à bornes de régulateur
	206236	<u>GUL-B</u>	Caisson encastrable

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un
professionnel agréé, qui vous aidera également pour
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du
réseau pour l'installation de l'appareil.