

## FMK F7-2 ZUL dez. 300

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 206208

### Les principales caractéristiques

Filtre performant pour les installations de ventilation

Différentes classes de filtration disponibles

Classe de filtration ePM1 ≥ 50 % (F7)



**FMK F7-2 ZUL dez.  
800/870**

Réf. produit: 206204



**FMK F7-10 ZUL dez. 300**

Réf. produit: 206209



**FMK F7-10 ZUL dez.  
800/870**

Réf. produit: 206205



**FMK M5-2 ABL dez. 300**

Réf. produit: 206206



**FMK M5-2 ABL dez.  
800/870**

Réf. produit: 206202



**FMK M5-10 ABL dez.  
300**

Réf. produit: 206207



**FMK M5-10 ABL dez.  
800/870**

Réf. produit: 206203



Type	FMK F7-2 ZUL dez. 300	FMK F7-2 ZUL dez. 800/870	FMK F7-10 ZUL dez. 300
Réf. à commander	206208	206204	206209

## Caractéristiques techniques

Nombre	2	2	10
Classe de filtre	ePM1 ≥ 50 % (F7)	ePM1 ≥ 50 % (F7)	ePM1 ≥ 50 % (F7)
Application	Appareils de ventilation	Appareils de ventilation	Appareils de ventilation

**FMK F7-10 ZUL**  
dez. 800/870**FMK M5-2  
ABL** dez. 300**FMK M5-2 ABL**  
dez. 800/870

Type

Réf. à commander

206205

206206

206202

**Caractéristiques techniques**

Nombre

10

2

2

Classe de filtre

ePM1  $\geq$  50 % (F7)ePM10  $\geq$  50 % (M5)ePM10  $\geq$  50 % (M5)

Application

Appareils de  
ventilationAppareils de  
ventilationAppareils de  
ventilation



Type	<b>FMK M5-10 ABL dez. 300</b>	<b>FMK M5-10 ABL dez. 800/870</b>
Réf. à commander	206207	206203

### Caractéristiques techniques

Nombre	10	10
Classe de filtre	ePM10 ≥ 50 % (M5)	ePM10 ≥ 50 % (M5)
Application	Appareils de ventilation	Appareils de ventilation

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.