

## FMS F7-4 LWE 40

DÉCENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 236678

### Les principales caractéristiques

Classe de filtration G2

---

Quatre tapis filtrants dans le kit

---

Compatible LWE 40




**FMS G4-4 LWE 40**

Réf. produit: 236676




**FMS M5-4 LWE 40**

Réf. produit: 236677



**Filtermattenset G2,  
4Stück**


Réf. produit: 236675



Type	<b>FMS F7-4 LWE 40</b>	<b>FMS G4-4 LWE 40</b>	<b>FMS M5-4 LWE 40</b>
Réf. à commander	236678	236676	236677

## Caractéristiques techniques

Nombre	4	4	4
Classe de filtre	ePM1 ≥ 50 % (F7)	ISO Coarse > 60 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5)
Application	Appareils de ventilation	Appareils de ventilation	Appareils de ventilation



Type	<b>Filtermattenset G2, 4Stück</b>
Réf. à commander	236675

### Caractéristiques techniques

Nombre	4
Classe de filtre	ISO Coarse > 30 % (G2)
Application	Appareils de ventilation

### **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

### **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

### **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.