

VRL-C 300 G Trend

DÉCENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 204141

Accessoires obligatoires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	237627	LTM dezent 300 BA VA 320 B	Capot extérieur
	237628	LTM dezent 300 BA VA 320 W	Capot extérieur
	237671	LTM dezent 300 Z-PSS	Système de montage pour appareil de ventilation décentralisée
	204144	<u>ZVRL-C CU</u>	Commande d'un appareil de ventilation décentralisée

Accessoires recommandés

Article	Réf. à commander	Type	Description
	237126	<u>LTM TL HUMIDITY</u>	Sonde d'hygrométrie
	237615	LTM dezent 300 NHR	Registre de chauffage pour appareil de ventilation décentralisée.
	237646	<u>LTM dezent BACnet Web - Ethernet</u>	Carte d'interface pour le couplage des appareils de ventilation décentralisée à un système de gestion technique de bâtiment

	237659	<u>LTM dezent BWM</u>	Détecteur de mouvement pour montage au plafond.
	237649	<u>LTM dezent CO2</u>	Capteur de CO2
	237643	<u>LTM dezent EB RS485</u>	Carte d'interface pour le couplage des appareils de ventilation décentralisée à un système de gestion technique de bâtiment
	237647	<u>LTM dezent LON IF</u>	Carte d'interface pour le couplage des appareils de ventilation décentralisée à un système de gestion technique de bâtiment
	237648	<u>LTM dezent Modbus RS 485 IF</u>	Carte d'interface pour le couplage des appareils de ventilation décentralisée à un système de gestion technique de bâtiment
	237658	<u>LTM dezent VOC</u>	Capteur VOC pour la commande axée sur les besoins des appareils de ventilation décentralisée

Accessoires de maintenance

Article	Réf. à commander	Type	Description
	206209	<u>FMK F7-10 ZUL dez. 300</u>	Set de nattes filtrantes pour un appareil de ventilation décentralisée
	206208	<u>FMK F7-2 ZUL dez. 300</u>	Set de nattes filtrantes pour un appareil de ventilation décentralisée
	206207	<u>FMK M5-10 ABL dez. 300</u>	Set de nattes filtrantes pour un appareil de ventilation décentralisée



206206

FMK M5-2 ABL dez. 300

Set de nattes filtrantes pour un appareil de ventilation décentralisée

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un
professionnel agréé, qui vous aidera également pour
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du
réseau pour l'installation de l'appareil.