

# HSBC 200

ACCUMULO INTEGRATO

COD. PRODOTTO: 233510

## Formate la coppia ideale per la vostra casa

Scegliete un apparecchio e avrete due accumuli al posto di uno. Non è una boutade, ma un dato reale con questo tipo di accumulo. La combinazione salvaspazio di accumulo di acqua calda sanitaria e serbatoio tampone offre la possibilità di alimentare in modo affidabile una villetta unifamiliare.

## Non rinunciare mai al calore

Grazie alle sue dotazioni ottimizzate, trovare un accumulo integrato idoneo ad una delle nostre efficienti pompe di calore aria-acqua è un gioco da ragazzi. In questo modo siete assolutamente sicuri di disporre di acqua calda e del calore necessario per riscaldare la vostra casa.

## Le caratteristiche principali

Apparecchio combinato composto da accumulo acqua calda sanitaria e puffer

---

Dimezza la superficie di appoggio necessaria per serbatoi singoli

---

Compattezza, sistematicità e risparmio energetico per l'uso in una casa monofamiliare

---

Ideale per la combinazione con pompa di calore aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento degli ambienti

---

Possibilità di collegare due circuiti di riscaldamento

---

Accumulo acqua calda sanitaria da 168 litri e serbatoio tampone da 100 litri





Tipo	HSBC 200
Codice art.	233510

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (A+ → F)	B
Consumo energetico in standby/24 h a 65°C	1,30 kWh
Volume nominale accumulo ACS	168 l
Dimensioni accumulo ACS	168 l
Volume nominale puffer	100 l
Superficie scambiatore di calore	3,30 m <sup>2</sup>
Capacità scambiatore di calore	21 l
Altezza	1908 mm
Larghezza	680 mm
Profondità	871 mm
Quota ribaltamento	2107 mm
Peso	203 kg

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.