

# Clean DN50

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206179

Il defangatore XStream per impianti di riscaldamento a vaso chiuso riduce il consumo di energia e l'usura. Così l'impianto nel suo complesso è meno soggetto a guasti e la sua vita si allunga. • L'apparecchio è stato progettato per la separazione delle particelle di fango e ferrose. • È dotato di magneti interni e di un isolamento in EPP di alta qualità. • Modo ECO/MAX per risparmiare energia. • Il defangatore può ruotare di 360 gradi, non è necessario considerare la direzione della circolazione d'impianto. • L'indicatore di servizio integrato indica che l'impianto di riscaldamento richiede di essere sfiato o lavato. • Idoneo per anticongelante a base di glicole fino al 50 %.



## Le caratteristiche principali

Defangatore per impianti di riscaldamento

Riduce il consumo energetico e prolunga la durata di vita utile

Installazione indipendente dalla direzione del flusso

Indicazione ottica quando è necessario eseguire lo sfiato/il lavaggio dell'impianto di riscaldamento

**Clean DN20**

Cod. prodotto: 206141

**Clean DN25**

Cod. prodotto: 206142

**Clean DN32**

Cod. prodotto: 206143

**Clean DN40**

Cod. prodotto: 206144



Tipo	Clean DN20	Clean DN25	Clean DN32
Codice art.	206141	206142	206143

**Dati tecnici**

Altezza	247 mm	291 mm	291 mm
Lunghezza	119 mm	110 mm	110 mm
Flusso max.	15,60 m <sup>3</sup> /h	26,70 m <sup>3</sup> /h	38,60 m <sup>3</sup> /h
Allacciamento	3/4 pollici	1 pollici	1 1/4 pollici



Tipo	Clean DN40	Clean DN50
Codice art.	206144	206179

**Dati tecnici**

Altezza	332 mm	332 mm
Lunghezza	129 mm	140 mm
Flusso max.	63,00 m <sup>3</sup> /h	85,00 m <sup>3</sup> /h
Allacciamento	G 1 1/2	G 2

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.