

FMK F7-2 Immissione aria dec. 300

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206208

Le caratteristiche principali

Cassetta filtro fine per impianti di ventilazione decentralizzata

Cassetta filtro di ricambio per la sostituzione dei filtri fini sporchi

Per la sostituzione dei filtri fini sporchi

Elevata capacità di trattenere la polvere

Filtro per polveri sottili per un maggiore benessere dei soggetti allergici



**FMK F7-2 Immissione
aria dec. 800/870**

Cod. prodotto: 206204



**FMK F7-10 Immissione
aria dec. 300**

Cod. prodotto: 206209



**FMK F7-10 Immissione
aria dec. 800/870**

Cod. prodotto: 206205



**FMK M5-10 Estrazione
aria dec. 300**

Cod. prodotto: 206207



**FMS M5-2 Estrazione
aria dec. 300**

Cod. prodotto: 206206



**FMS M5-2 Estrazione
aria dec. 800/870**

Cod. prodotto: 206202



**FMS M5-10 Estrazione
aria dec. 800/870**

Cod. prodotto: 206203

**LTM dezent FMS F9-1**

Cod. prodotto: 237668



Tipo	FMK F7-2 Immissione aria dec. 300	FMK F7-2 Immissione aria dec. 800/870	FMK F7-10 Immissione aria dec. 300
Codice art.	206208	206204	206209

Dati tecnici


Numero	2	2	10
Classe filtro	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione



Tipo	FMK F7-10 Immissione aria dec. 800/870	FMK M5-10 Estrazione aria dec. 300	FMS M5-2 Estrazione aria dec. 300
Codice art.	206205	206207	206206

Dati tecnici

Numero	10	10	2
Classe filtro	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione



Tipo	FMS M5-2 Estrazione aria dec. 800/870	FMS M5-10 Estrazione aria dec. 800/870	LTM dezent FMS F9-1
Codice art.	206202	206203	237668

Dati tecnici

Numero	2	10	1
Classe filtro	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM1 ≥80 % (F9)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.