STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica

FMK F7-2 ZUL dez. 300

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206208

Le caratteristiche principali

Filtri ad alta efficienza per impianti di ventilazione

Disponibilità di diverse classi di filtro

Classe filtrante ePM1 ≥50 % (F7)



FMK F7-2 ZUL dez. 800/870
Cod. prodotto: 206204



FMK F7-10 ZUL dez. 300
Cod. prodotto: 206209



FMK F7-10 ZUL dez. 800/870
Cod. prodotto: 206205

FMK M5-2 ABL dez. 300
Cod. prodotto: 206206

FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Cod. prodotto: 206202

FMK M5-10 ABL dez. 300
Cod. prodotto: 206207

FMK M5-10 ABL dez. 800/870
Cod. prodotto: 206203

STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica

LTM dezent FMS F9-1

Cod. prodotto: 237668

Tipo	FMK F7-2 ZUL dez. 300	FMK F7-2 ZUL dez. 800/870	FMK F7-10 ZUL dez. 300
Codice art.	206208	206204	206209

Dati tecnici

Numero	2	2	10
Classe filtro	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione

Tipo	FMK F7-10 ZUL dez. 800/870	FMK M5-2 ABL dez. 300	FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Codice art.	206205	206206	206202

Dati tecnici

Numero	10	2	2
Classe filtro	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione

Tipo	FMK M5-10 ABL dez. 300	FMK M5-10 ABL dez. 800/870	LTM dezent FMS F9-1
Codice art.	206207	206203	237668

Dati tecnici

Numero	10	10	1
Classe filtro	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM1 ≥80 % (F9)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.