

# FMS M5-2 Estrazione aria dec. 800/870

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206202

## Le caratteristiche principali

Cassetta filtro fine per impianti di ventilazione decentralizzata

---

Cassetta filtro di ricambio per la sostituzione dei filtri fini sporchi

---

Per la sostituzione dei filtri fini sporchi

---

Elevata capacità di trattenere la polvere

---


Filtro per polveri sottili per un maggiore benessere dei soggetti allergici

---

Classe di filtraggio M5: protezione contro le polveri sottili

---

Set composto da 2 pezzi



**FMK F7-2 Immissione  
aria dec. 300**

Cod. prodotto: 206208



**FMK F7-2 Immissione  
aria dec. 800/870**

Cod. prodotto: 206204



**FMK F7-10 Immissione  
aria dec. 300**

Cod. prodotto: 206209



**FMK F7-10 Immissione  
aria dec. 800/870**

Cod. prodotto: 206205



**FMK M5-10 Estrazione  
aria dec. 300**

Cod. prodotto: 206207



**FMS M5-2 Estrazione  
aria dec. 300**

Cod. prodotto: 206206



**FMS M5-10 Estrazione  
aria dec. 800/870**

Cod. prodotto: 206203



**LTM dezent FMS F9-1**  
Cod. prodotto: 237668



Tipo	<b>FMK F7-2</b> Immissione aria dec. 300	<b>FMK F7-2</b> Immissione aria dec. 800/870	<b>FMK F7-10</b> Immissione aria dec. 300
Codice art.	206208	206204	206209

**Dati tecnici**


Numero	2	2	10
Classe filtro	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione



Tipo	<b>FMK F7-10</b> Immissione aria dec. 800/870	<b>FMK M5-10</b> Estrazione aria dec. 300	<b>FMS M5-2</b> Estrazione aria dec. 300
Codice art.	206205	206207	206206

#### Dati tecnici

Numero	10	10	2
Classe filtro	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione



Tipo	<b>FMS M5-2</b> Estrazione aria dec. 800/870	<b>FMS M5-10</b> Estrazione aria dec. 800/870	<b>LTM decent</b> FMS F9-1
Codice art.	206202	206203	237668

## Dati tecnici

Numero	2	10	1
Classe filtro	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM1 ≥80 % (F9)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.