

# LSWP 315-0,9 D

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 207476


## Le caratteristiche principali

Condotta aria insonorizzata per unità di ventilazione integrate (con R290)

Montaggio rapido e sicuro grazie agli allacci rapidi in EPS

Collegamento a tenuta stagna e senza ponti di calore tra aria esterna e aria di espulsione

Adattatore con gomito a 45 gradi per perdita di carico ridotta

**LSWP 315-0,7 D**

Cod. prodotto: 207475

**LSWP 315-1,5 D**

Cod. prodotto: 207477

**LSWP 315-3 D**

Cod. prodotto: 207478



|             |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Tipo        | LSWP 315-0,7 D | LSWP 315-0,9 D | LSWP 315-1,5 D |
| Codice art. | 207475         | 207476         | 207477         |

Dati tecnici

|                             |        |        |         |
|-----------------------------|--------|--------|---------|
| Diametro nominale           | 315 mm | 315 mm | 315 mm  |
| Lunghezza                   | 700 mm | 900 mm | 1500 mm |
| Spessore isolamento termico | 50 mm  | 50 mm  | 50 mm   |
| Colore tubo dell'aria       | grigio | grigio | grigio  |



|             |              |
|-------------|--------------|
| Tipo        | LSWP 315-3 D |
| Codice art. | 207478       |

## Dati tecnici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Diametro nominale           | 315 mm  |
| Lunghezza                   | 3000 mm |
| Spessore isolamento termico | 50 mm   |
| Colore tubo dell'aria       | grigio  |

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.