

# LWF AR 1.5

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 204818

## Aria fresca con un supplemento di comfort

L'aria esterna di rinnovo è certamente fresca e ricca di ossigeno, ma la temperatura varia a seconda dell'ora del giorno e della stagione. Questo postriscaldatore è l'integrazione ideale per far sì che il vostro sistema di ventilazione vi assicuri un clima interno piacevole in qualsiasi momento. Esso supporta infatti il riscaldamento, riscaldando l'aria immessa.

## Creare combinazioni semplici

Il postriscaldatore d'aria è facilmente combinabile, sia che utilizzate esclusivamente un'unità di ventilazione centralizzata, un'unità integrale di ventilazione o un'unità di ventilazione abbinata a una pompa di calore per riscaldamento. Il vostro installatore sa che cosa fare. Se una pompa di calore è dotata della funzione raffrescamento, il postriscaldatore d'aria può essere impiegato anche per il post-raffreddamento energeticamente efficiente dell'aria immessa.

## Le caratteristiche principali

Riscaldamento aria supplementare per un riscaldamento efficiente dell'immissione aria

---

Opzione raffrescamento supplementare dell'immissione aria in estate, se la pompa di calore dispone della funzione di raffrescamento

---

Comfort abitativo notevolmente maggiore, poiché la temperatura di immissione può essere aumentata fino alla temperatura ambiente

---

Involucro in EPP compatto idoneo per montaggio a parete e a soffitto





Tipo	LWF AR 1.5
Codice art.	204818

**Dati tecnici**

Resa calorica	3.4 kW
Potenza frigorifera	1.55 kW
Altezza	500 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	512 mm
Portata aria max.	420 m <sup>3</sup> /h

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.