

## FMS F7-4 LWE 40

DECENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 236678

### Le caratteristiche principali

Classe filtrante G2

---

Quattro tappetini filtranti in un set

---

Idoneo per LWE 40




**FMS G4-4 LWE 40**

Cod. prodotto: 236676



**FMS M5-4 LWE 40**

Cod. prodotto: 236677



**Filtermattenset G2,  
4Stück**


Cod. prodotto: 236675



Tipo	<b>FMS F7-4 LWE 40</b>	<b>FMS G4-4 LWE 40</b>	<b>FMS M5-4 LWE 40</b>
Codice art.	236678	236676	236677

## Dati tecnici

Numero	4	4	4
Classe filtro	ePM1 $\geq$ 50 % (F7)	ISO Coarse >60 % (G4)	ePM10 $\geq$ 50 % (M5)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione



Tipo	<b>Filtermattenset G2, 4Stück</b>
Codice art.	236675

#### Dati tecnici

Numero	4
Classe filtro	ISO Coarse >30% (G2)
Utilizzo	Unità di ventilazione

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.