

## FMS LWE 40 Coarse 60, 4 pz.

DECENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 236676

### Le caratteristiche principali

Quattro tappetini filtranti in un set

---

Idoneo per LWE 40

---

Classe filtrante G4



**FMS LWE 40 Coarse 30,  
4 pz.**

Cod. prodotto: 236675



**FMS LWE 40 ePM1 50, 4  
pz.**

Cod. prodotto: 236678



**Set tappetini filtranti  
LWE 40, ePM10 50, 4 pz.**

Cod. prodotto: 236677



Tipo	FMS LWE 40 Coarse 30, 4 pz.	FMS LWE 40 Coarse 60, 4 pz.	FMS LWE 40 ePM1 50, 4 pz.
Codice art.	236675	236676	236678

## Dati tecnici

Numero	4	4	4
Classe filtro	ISO Coarse >30 % (G2)	ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione



Tipo

**Set tappetini  
filtranti LWE 40,  
ePM10 50, 4 pz.**

Codice art.

236677

**Dati tecnici**

Numero

4

Classe filtro

ePM10  $\geq$ 50 % (M5)

Utilizzo

Unità di ventilazione

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.