

FMS LWE 40 ePM1 50, 4 pz.

DECENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 236678

Le caratteristiche principali

Quattro tappetini filtranti in un set

Idoneo per LWE 40

Classe filtrante G4



**FMS LWE 40 Coarse 30,
4 pz.**

Cod. prodotto: 236675



**FMS LWE 40 Coarse 60,
4 pz.**

Cod. prodotto: 236676



**Set tappetini filtranti
LWE 40, ePM10 50, 4 pz.**

Cod. prodotto: 236677



Tipo	FMS LWE 40 Coarse 30, 4 pz.	FMS LWE 40 Coarse 60, 4 pz.	FMS LWE 40 ePM1 50, 4 pz.
Codice art.	236675	236676	236678

Dati tecnici

Numero	4	4	4
Classe filtro	ISO Coarse >30 % (G2)	ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione



Tipo	Set tappetini filtranti LWE 40, ePM10 50, 4 pz.
Codice art.	236677

Dati tecnici

Numero	4
Classe filtro	ePM10 ≥50 % (M5)
Utilizzo	Unità di ventilazione

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.